

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

PENTAIR International SARL

Avenue de Sevelin 18

1004 LAUSANNE

SUISSE

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Pompe / Pump Multi EVO-SP 5-50 M

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

20 ACC LY 489

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : du 24 Novembre 2020 au 10 Février 2021

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : from november 24, 2020 to February 10, 2021

Commentaires / Comments : les résultats des essais sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A N°571 du 25 Novembre 2002. The results are in accordance with the requirements of the circular DGS/SD7A N°571 dated November 25, 2002

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Pompes / Pumps

Références / References (8 références) :

Multi EVO-SP 3-40 M 230V-50Hz

Multi EVO-SP 3-40 T 230/400V-50Hz

Multi EVO-SP 5-50 M 230V-50Hz

Multi EVO-SP 5-50 T 230/400V-50Hz

Multi EVO-E 3-40P M

Multi EVO-E 3-50P M

Multi EVO-E 5-40P M

Multi EVO-E 5-50P M

Multi EVO-E 5-50PM

Multi EVO-E 5-50PM